



Публічне акціонерне товариство
по газопостачанню та газифікації
“СЕВАСТОПОЛЬГАЗ”



57к

99003, м. Севастополь, вул. Гідрографічна, 1
E-mail: gorgaz@stel.sebastopol.ua

Тел. (0692) 44-50-37
www.sevgaz.com.ua

Факс (0692) 44-96-89

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

От 17.05 2013г. № 10-589
На № 55/13 от 19.03.2013г.

Директору ЧП «Монолит»
Ефремову А.В.

О выдаче ТУ на газификацию многоэтажного
жилого дома. Девять этажей. Расход газа 150м³/ч

Наружное газоснабжение

Присоединение многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: ул. Ген. Коломыйца, 11-Б к газотранспортной системе вести согласно следующим техническим условиям, запроектировать: ответвление газопровода среднего давления от точки обеспечения мощности, ШРП, газопровод низкого давления до отключающего устройства на фасаде здания (с защитой от постороннего вмешательства по регулированию подачи газа).

Для обеспечения необходимого ресурса газа в точке обеспечения мощности и безаварийной работы газотранспортной системы необходимо принять долевое участие в строительстве кольцевого газопровода среднего давления ГГРП-90 – ГГРП-7 от ул. Раенко (г. Инкерман) до Севастопольской ТЭЦ. Заказчиком по строительству является ОКС ПАО «Севастопольгаз».

Точка обеспечения мощности – действующий газопровод среднего давления Ду80, проложенный подземно вблизи жилого дома № 3 по ул. Боцманская.

Давление газа в месте врезки 0,005 – 0,3 МПа. Для снижения давления газа применить ШРП. Для площадки ШРП предусмотреть: подъездную дорогу для автотранспорта, ограждение, молниезащиту.

Демонтировать неиспользуемый участок газопровода среднего давления Ду80 проложенный подземно от места присоединения до жилого дома № 9 по ул. Флагманская.

Выполнить защиту газопровода от коррозии. Произвести герметизацию вводов инженерных коммуникаций в зданиях и сооружениях, расположенных вблизи подземных газопроводов.

Обеспечить наличие отключающих устройств в месте врезки и далее согласно требованиям нормативных документов.

Применить трубы, материалы, арматуру, оборудование, сертифицированные на Украине.

Проектирование вести согласно ДБН В.2.5-20-2001 «Газоснабжение».

Проектно-сметную документацию согласовать с ПАО «Севастопольгаз». После согласования ПСД передать в ПАО «Севастопольгаз».

Заключить договор с ПАО «Севастопольгаз» на присоединение к газотранспортной системе.

Составить акт балансовой принадлежности газопроводов и эксплуатационной ответственности сторон.


Главный инженер

Москвин
т. 57-40-53, 44-93-62

А.П.Богуславский



Публічне акціонерне товариство
по газопостачанню та газифікації
“СЕВАСТОПОЛЬГАЗ”



58K

99003, м.Севастополь, вул. Гідрографічна,1
E-mail: gorgaz@stel.sebastopol.ua

Тел. (0692) 44-50-37
www.sevgaz.com.ua

Факс (0692) 44-96-89

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

От № 05. 2013г. № 10 - 592
На № 55/13 от 19.03.2013г.

Директору ЧП «Монолит»
Ефремову А.В.

О выдаче ТУ на газификацию многоэтажного
жилого дома. Девять этажей. Расход газа 150м³/ч
ул. Ген. Коломийца, 11-Б

Внутреннее газоснабжение

Запроектировать газопроводы низкого давления по фасадам здания.

Обеспечить наличие отключающих устройств согласно требований нормативных документов.

Выполнить защиту газопровода от коррозии.

В кухнях домов установить газовые плиты и двухконтурные котлы с отводом продуктов сгорания через наружную стену здания. Для надежного электроснабжения отопительного оборудования рекомендуется применение источников бесперебойного электропитания.

Для учета расхода газа установить бытовые газовые счетчики с применением блоков для дистанционного снятия показаний.

Согласно ДБН В.5-20-2001 во всех газифицированных природным газом зданиях рекомендуется предусматривать контроль дозрывных концентраций газа /20% НКПВ/ путем установки сигнализаторов.

Применить трубы, материалы, оборудование, арматуру, сертифицированные на Украине.

Проектную документацию согласовать с ПАО «Севастопольгаз».

Пуск газа на объект возможен только после завершения строительства и ввода в эксплуатацию кольцевого газопровода среднего давления от ГГРП-90 до ГГРП-7 указанного в ТУ на наружное газоснабжение объекта, а также после предоставления заказчиком документов подтверждающих готовность объекта к эксплуатации в соответствии с постановлением КМУ от 13.04.2011 № 461.

Главный инженер

Москвич

т. 57-40-53, 44-93-62

А.П.Богуславский



РЕГІОНАЛЬНА
ГАЗОВА КОМПАНІЯ
СЕВАСТОПОЛЬГАЗ

р/с 26007084834000
МФО 380764
ПАО «КБ Надра»
ОКПО 03358305

10.10.13 № 10-8534

Директору
ООО «Магазин № 60»
Дмитриченко С.Н.
ул. Коломийца, 11-А
Севастополь, 99040, Украина

На вх. № 2734 от 18.11.2013 г.

О внесении изменений в ТУ.

Настоящим письмом ПАО «Севастопольгаз» согласовывает изменения в тексте ранее выданных технических условий от 17.05.2013г № 10-589 и № 10-592 на присоединение к ЕПТСУ многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Ген. Коломийца, 11-Б:

– Получатель технических условий – Директор ООО «Магазин № 60» Дмитриченко С.Н. (вместо директора ЧП «Монолит» Ефремова А.В.).

Первый заместитель председателя
правления – главный инженер

С.Г. Панченко

Москвин 44-93-62